

Referat generalforsamling Egå Vandværk onsdag den 26. marts 2025

Valg af dirigent.

Mogens Nygård blev valgt til dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Bestyrelsens beretning.

Formanden læste bestyrelsens beretning op for 2025 – beretningen kan ses på Egå Vandværks hjemmeside. De væsentligste forhold:

Nyt vandværk, så lykkedes det at fået en entreprisekontrakt underskrevet den 23/11 2024, samlet kontraktsum 23,8 mio.kr. + moms, men inden underskriften måtte der skiftes ud i leverandørkredsen idet vores først valg ikke kunne stille tilstrækkelige garantier, dette medførte en del ekstra møder og usikkerhed.

Indvindingsanlægget fungerer godt

Renoveringsudgifter i 2024 beløb sig til i alt 1.990 tkr hertil skal lægges 158 tkr i direkte reparationsudgifter.

Vandkvalitet stadig top, ingen prøver har overskredet vejledende eller maksimal værdier. Prøvetagningsudgifter forventes at stige som følge af at der findes flere nye stoffer

Vandspild er dyrt – hold øje – forbruger har ansvaret – tilmeld til SMS service, så man kan få en SMS hvis der er tegn på forøget forbrug hos den enkelte forbruger. Samlet ledningstab i 2024 6,8%

På årsopgørelsen fra Vandværket er der i 2025 flere oplysninger end sædvanligt, dette skyldes implementering af et EU-direktiv, men det skulle gerne give et bedre overblik over forbrug og priser.

Per Nielsen m.fl.

Ros til bestyrelsen for løbende reparation og renovering af ledningsnettet

Der bliver ikke, på det nye vandværk, som sådan adgang til flere løbende analyseresultater end i dag, men der stilles hele tiden krav om nye analyser, således kunne formanden oplyse at der ofte

er flere måleresultater fra gang til gang på analyserne. På det nye vandværker er alle filtre lukket inde, hvilket skulle forbedre vandkvaliteten.

Vandværket er fra start monteret med UV filtre hvilket muliggør fjernelse af pesticider m.v. UV anlægget forventes prøvekørt i forbindelse med indkøringen af anlægget, men ellers skal det kun bruges hvis der opstår en krisesituation.

Udover den før omtalte SMS-tjeneste vil der for dem der ikke er tilmeldt komme besked i e-Boks hvis der er stort vandforbrug.

Der blev spurt hvorfor nogle målere "står på hovedet", hvilket skyldes, at måler skal monteres korrekt i forhold til vandgennemstrømning.

Jens Jørgen

Hvad med sikring af grundvandet

Formanden oplyste, at VPU sikre grundvandet i Aarhus, dette sker bl.a. ved, at lodsejere har fået besked om, at der ikke indenfor en vis afstand til en vandboring må bruges pesticider, herudover arbejdes der på at etablerer grundvandsparker til beskyttelse af grundvandet.

Benny Carlsen

Vedr. vandets hårdhed, på ca. 14 Dh kan dette ikke reduceres.

Torben fortalte at vores Dh er på 14 som er middel. Sætter vi et aggregat på kan det sænkes med 5 til ca. 9 hvilket ikke kan mærkes.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Knud Østrup gennemgik regnskabet

Carl Wilhelm – fald i el? skyldes alene prisfald på el, da forbruget er nogenlunde konstant

Herefter blev regnskabet godkendt

Indkomne forslag fra andelshaverne eller bestyrelse

Igen

Fastsættelse af budget, herunder fastsættelse af takster.

Knud Østrup gennemgik budget for det kommende år og gennemgik forslag til takster for 2025. Vandprisen stiger med 3%. Tilslutningsafgiften tilpasses taksterne fra Aarhus Vand. Taksterne forventes godkendt af Aarhus kommune.

Bo Stigning i VPU?

Det er besluttet, at der skal ske en stigning i bl.a. grundvandsparker og det koster penge, VPU foreningens indestående er ca. 40 mio.kr.

Herefter blev budgettet vedtaget.

Hovedtal for nyt vandværk:

Samlet investering ca. 25 mio kr.

Finansiering 21 mio kr. + egne midler 4 mio. kr.

Der forventes ingen driftsstop i forbindelse med opførelsen af det nye vandværk.

Bygning på Egå Egå Havvej – det er forsat uafklaret hvad der skal ske med bygningen, men det forventes at den bliver solgt

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år eller valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

På valg er Henning Sørensen, Edvard Karlsen og Mogens Nygård

Edvard Karlsen ønskede ikke genvalg og anbefalede i stede Amalie Meldgaard, herudover meldte Bo Heidmann sin kandidatur, der var således 4 kandidater til 3 poster og efter kampvalg blev følgende valgt:

Amalie Meldgaard

Bo Heidmann

Mogens Nygård

Hele bestyrelsen består herefter af:

Henrik Simonsen

Knud Østrup

Mogens Nygård

Amalie Meldgaard

Bo Heidmann

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg er Peer Otto Nielsen og Amalie Meldgaard, Peer blev genvalgt og Kaj Bärtel nyvalgt

Eventuelt

Per om sikkerhed ved nye vandværk, der er sikring i dag, der er alarmer ved alle pumper og sikring ved tankene.

Vi kan ikke producere med nødstrøm da det vil give oversvømmelse på rensningsanlægget.

Ekstern adgang sikret med firewalls - bedste praksis iflg. vores it-leverandør

Herefter takkede dirigenten og formanden for god ro og orden på generalforsamlingen.

Son dirigent

Mogens Nygård

